

Sommaire

Généré par : CBI192
Généré le : 24 sept. 2025 09:11

Contrat Principal	Description contrat	N° BF0	Description BF0	Commune	N°	Voie	Adresse complémentaire
23837	THYEZ_EAU	85436	VANNE_DU NANTY	THYEZ			LE NANTY RUE DU FOUR
		111505	CPT_SECTO LOUIS COPPEL	THYEZ			AVENUE LOUIS COPPEL
		93332	PPR_THYEZ LAVANCHY_74002770	THYEZ			
		93330	PPR_THYEZ CHEF LIEU_74002769	THYEZ			
		93329	PPR_THYEZ BAS SERVICE_74002769	THYEZ			
		111507	CPT_SECTO AVENUE DES LACS	THYEZ			AVENUE DES LACS
		93334	PPR_THYEZ MELANGE ROCH LAVANCHY & BIANCO COUTT.	THYEZ			
		52130	RESERVOIR_RELAIS RONTALON 500 M3	THYEZ			ROUTE DE RONTALON
		52134	RESSOURCE_ROCK-LAVANCHY	THYEZ			
		52133	POMPAGE_JOVETS 1000 M3	THYEZ			LES JOVETS
		52132	RESERVOIR_LES PIERRES	THYEZ			
		93335	PPR_THYEZ RONTALON_74001222	THYEZ			
		52135	RESSOURCE_BIANCO COUTTAZ	THYEZ			
		101011303	CPT_SECTO ROUTE DE PLESSY	THYEZ			
		52131	RESERVOIR_JOVETS 200 M3	THYEZ			LES JOVETS
		93333	PPR_THYEZ LES PIERRES_74001222	THYEZ			
		52136	SURPRESSEUR_RIOLLE	THYEZ			LA RIOLLAZ
		93331	PPR_THYEZ HS BIANCO COUTTAZ_74001222	THYEZ			
		67632	POMPAGE_ROCK LAVANCHY	THYEZ			1000 ROUTE DU COTEAU
		111508	CPT_SECTO RTE DU PLAN	THYEZ			ROUTE DU PLAN

Liste équipements avec attributs par Site

Région	Agence	ntifiant	Ecription	np	let d'art de l'éq	Description de l'équipement	1ère ins	Attributs
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / réservoir		
								1025757 porte
								1990 Numéro de série : null
								Matériaux : Acier
								1853986 chauffage (convecteur électrique)
								2019 Numéro de série : null
								Fabricant : ATLANTIC
								Modèle : F617
								320318 cuve
								1990 Numéro de série : null
								Volume (m3) : 500.
								320319 canalisation réservoir
								1990 Numéro de série : null
								895966 échelle accès chb à vannes
								1990 Numéro de série : null
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / réservoir		Matériaux : Acier
								895972 cheminée d'aération cuve (tampon foug)
								1990 Numéro de série : null
								895974 éclairage (néon)
								1990 Numéro de série : null
								895988 escalier accès cuve
								1990 Numéro de série : null
								Matériaux : Acier
								895993 garde corps
								1990 Numéro de série : null
								Longueur (m) : 5.
								Matériaux : Acier
								895995 échelle dans cuve
								1993 Numéro de série : null
								Matériaux : Inox
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / réservoir / mesure niveau		
								320320 poire (x3)
								1990 Numéro de série : null
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / réservoir / mesure pression		Soumis à contrôle réglementaire : Non
								320321 sonde niveau du réservoir
								1993 Numéro de série : null
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / réservoir / mesure pression		Fabricant : PARATRONIC
								Modèle : piézométrique
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / réservoir / point de prélèvement		
								1025766 manomètre
								1990 Numéro de série : null
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / refoulement		1025767 capteur pression (x2)
								1990 Numéro de série : null
								Fabricant : TELEMECANIQUE
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / réservoir / point de prélèvement		Modèle : XMG-B028
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / refoulement		1188044 point de prélèvement sortie réservoir
								Numéro de série : null
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / refoulement		1025770 vanne vidange
								1990 Numéro de série : null
								Diamètre (mm) : 100.
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / refoulement		1025771 vanne DN 100 (x3)
								1990 Numéro de série : null
								Diamètre (mm) : 100.
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / refoulement		1025772 vanne DN 200
								1990 Numéro de série : null
								Diamètre (mm) : 200.
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / refoulement		1025774 vanne papillon DN 150
								1990 Numéro de série : null
								Diamètre (mm) : 150.
Auvergne	FAG	Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAI	RONTALON 500 M3 / refoulement		Type de technologie : Papillon

1025775	vanne DN 125	1990	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 125.
1025776	vanne DN 50 (x4)	1990	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50.
1025777	vanne DN 65	1990	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65.
1025778	vanne DN 80	1990	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80.
1025779	réducteur de pression DN 65	1990	Numéro de série : null
1365030	ballon antibélier	2016	Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Oui
1365031	antibélier	2016	Numéro de série : null Fabricant : CHARLATTE Pression d'épreuve (bar) : 24. Présence de vessie : Oui Soumis à contrôle réglementaire : Oui Type de fluide : Air
1735562	clapet anti retour pompe 1	2018	Numéro de série : null Fabricant : SOCLA Modèle : 149B3000 Diamètre (mm) : 50. Type de technologie : A battant
1735563	clapet anti retour pompe 2	2018	Numéro de série : null Fabricant : SOCLA Modèle : 149B3000 Diamètre (mm) : 50. Type de technologie : A battant
320341	robinet flotteur pour aspiration des pompes	1987	Numéro de série : null Fonction régulateur hydraulique : Controleur De Niveau À Flotteur
5128362	groupe électropompe 2	2024	Numéro de série : A-96501222-10002441 Fabricant : GRUNDFOS Modèle : CR10-16 A-FJ-A-E-HQQE Débit nominal (m3/h) : 8. Energie : Electrique Etanchéité sortie de pompe : Garniture Métallique Fréquence (Hz) : 50. HMT (mCE) : 147.5 Intensité (en A) : 12.2 Pompe sèche ou immergée : En Cale Sèche Position pompe : Axe Vertical Pression nominale maxi au refoulement (bar) : 16. Puissance (kW) : 5.5 Section du cable : 2.5 Tension nominale (V) : 380. Type de raccordement : Bride Vitesse de rotation (tr/mn) : 2920. Vitesse variable : Non
5128363	groupe électropompe 1	2024	Numéro de série : A-96501222-10002442

Energie : Electrique

Support de communication : 4G

Tension nominale (V) : 24.

Auvergne I AG Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAIS RONTALON 500 M3 / armoire générale BT / comptage EDF					
			1867749	compteur EDF	2020	Numéro de série : null		
			Coefficient de lecture : 1					
			Index de pose : 0.					
			Index maximum : 999999.					
Auvergne I AG Alpes	52130	RESERVO	RESERVOIR_RELAIS RONTALON 500 M3 / Général site					
			1025759	espaces verts	1990	Numéro de série : null		
			Surface (m2) : 800.					
			1025781	anti-intrusion	1993	Numéro de série : null		
			895981	cloture en panneaux rigides	1990	Numéro de série : null		
Longueur (m) : 87.								
			895990	portail 2 vantaux	1990	Numéro de série : null		
			Largeur (m) : 3.					
			Soumis à contrôle réglementaire : Non					
			Auvergne I AG Alpes	52131	RESERVO	RESERVOIR_JOVETS 200 M3 / réservoir		
						1158091	porte acces réservoir (serrure denys)	2014
Matériaux : Acier								
1164323	éclairage néon double (x2)					Numéro de série : null		
1164324	radiateur					Numéro de série : null		
1371295	flotteur DN 100	2015				Numéro de série : null		
Diamètre (mm) : 100.								
289314	echelle cuve	1980				Numéro de série : null		
Matériaux : Acier								
289316	echelle acces cuve	1980				Numéro de série : null		
Matériaux : Acier								
289319	cuve	1980				Numéro de série : null		
Volume (m3) : 200.								
289321	vanne DN200	1980				Numéro de série : null		
Diamètre (mm) : 200.								
359586	vanne DN100	1980				Numéro de série : null		
Diamètre (mm) : 100.								
359587	ventouse DN60	2005				Numéro de série : null		
359588	clapet anti retour	1980				Numéro de série : null		
Diamètre (mm) : 250.								
359589	vanne DN125 (x2)	1980				Numéro de série : null		
Diamètre (mm) : 125.								
359591	vanne de vidange	1980				Numéro de série : null		
Diamètre (mm) : 65.								
359633	vanne DN150	1980				Numéro de série : null		
Diamètre (mm) : 150.								
893616	trappe acces cuve (1vantaux)	1980				Numéro de série : null		
Matériaux : Acier								
893617	trappe d'accès chambre de vanne (1vantaux)	1980				Numéro de série : null		
Matériaux : Acier								
893619	echelle d'accès chambre de vannes	1980				Numéro de série : null		

24 sept. 2025 09:11

			Matériaux : Aluminium			
Auvergne I AG Alpes	52131	RESERVOIR JOVETS 200 M3 / réservoir / mesure niveau	893621	garde corps	1980	Numéro de série : null Longueur (m) : 1.
			893626	vanne altimétrique	1990	Numéro de série : null Fabricant : BAYARD Modèle : HYDROSAVY Diamètre (mm) : 100.
			893631	vanne DN250 (x2)	1980	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 250.
Auvergne I AG Alpes	52131	RESERVOIR JOVETS 200 M3 / réservoir / mesure niveau	289320	poire de niveau (X 2)	1980	Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Non
Auvergne I AG Alpes	52131	RESERVOIR JOVETS 200 M3 / réservoir / mesure volume	1066060	compteur distribution Les Jovets DN150	2013	Numéro de série : A13081686 Fabricant : KROHNE Modèle : WATERFLUX3000 Année de fabrication : 2013 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Diamètre (mm) : 150. Index de pose : 0. Index maximum : 999999. Type de comptage stratégique : Sectorisation
			1266011	compteur distribution Les Jovets DN 65 sur ca	2014	Numéro de série : null Fabricant : SAPPEL Année de fabrication : 2006 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Index de pose : 0. Index maximum : 99999999. Type de comptage stratégique : Sectorisation
Auvergne I AG Alpes	52131	RESERVOIR JOVETS 200 M3 / armoire générale BT	1958577	armoire électrique		Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Oui
			5248160	télésurveillance	2025	Numéro de série : 003-3107-024726 Fabricant : SOFREL Modèle : S4W 16-4-4 4G-XIO Energie : Electrique Support de communication : Gprs Tension nominale (V) : 24.
Auvergne I AG Alpes	52131	RESERVOIR JOVETS 200 M3 / armoire générale BT / comptage EDF	1867748	compteur EDF	2021	Numéro de série : null Coefficient de lecture : 1 Index de pose : 0. Index maximum : 999999.
Auvergne I AG Alpes	52131	RESERVOIR JOVETS 200 M3 / Général site	1085978	espaces verts	1980	Numéro de série : null Surface (m2) : 350.

Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVOIR LES PIERRES / réservoir	289315	cloture (grillage en panneaux rigides)	1993	Numéro de série : null Longueur (m) : 70.
			359590	portail (serrure deny)	1993	Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Non
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVOIR LES PIERRES / réservoir	1011613	vanne de vidange	2012	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 60. Type de technologie : A opercule
			1025675	échelle ds cuve 500m3	2010	Numéro de série : null Crénoline : Oui Matériaux : Inox
			1025679	échelle accès chambre de vanne 500 m3	2010	Numéro de série : null Crénoline : Oui Matériaux : Inox
			1025684	caillebotis 500 m3	2010	Numéro de série : null Longueur (m) : 1.
			1025687	escalier accès cuve 500 m3	2010	Numéro de série : null Matériaux : Inox
			1025692	chauffage réservoir 500 m3 (convecteur électri	2010	Numéro de série : null
			1025693	porte accès réservoir 500 m3 serrure Deny	2010	Numéro de série : null Matériaux : Inox
			1025719	vanne DN 100 (x2)	2010	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
			1025720	filtre DN 80	1993	Numéro de série : null
			1025721	vanne papillon	1993	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80. Type de technologie : Papillon
			1025722	vanne DN 65 (x2)	1993	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65.
			1025723	vanne DN 80 (x3)	1993	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80.
			1025724	crépine DN 150	2010	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 150.
			1025725	crépine DN 65	1993	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65.
			1025726	réducteur de pression DN 80	1993	Numéro de série : null Fabricant : BAYARD Modèle : Rédar
			1104586	échelle accès chambre de vannes	2013	Numéro de série : null Crénoline : Non Matériaux : Aluminium
			1694862	robinet flotteur	2018	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80. Fonction régulateur hydraulique : Controleur De Niveau À Flotteur
			289329	porte accès réservoir 80 m3 av serrure deny	2010	Numéro de série : null Matériaux : Inox
			289331	échelle acces chambre vanne 80m3	1993	Numéro de série : null Matériaux : Aluminium

			289332	éclairage réservoir 80m3 (néon)	1993	Numéro de série : null
			289334	cuve 2 (500 m3)	2010	Numéro de série : null Volume (m3) : 500.
			289335	cuve 1 (80 m3)	1970	Numéro de série : null Volume (m3) : 80.
			5026740	éclairage réservoir 500 m3 (néon)	2023	Numéro de série : 840497 Energie : Electrique Largeur (mm) : 800. Longueur (mm) : 1200.
			893998	cheminée d'aération	2010	Numéro de série : null
			894000	garde corps 80m3	2010	Numéro de série : null Longueur (m) : 4.
			894001	echelle dans cuve 80m3	1993	Numéro de série : null Matériaux : Inox
			894002	vanne DN 150 (x2)	2010	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 150.
			894004	vanne de vidange DN80	1993	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80.
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVO	RESERVOIR_ LES PIERRES / réservoir / mesure volume 1			
			289337	compteur Les Pierres adduction Haut service	2002	Numéro de série : A02WG0004116 Fabricant : ABB Modèle : H4000 Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 2002 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Diamètre (mm) : 65. Index de pose : 0. Index maximum : 999999. Présence de capteur : Oui Référence Agence de l'Eau : METRO 476 Type de comptage stratégique : Production
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVO	RESERVOIR_ LES PIERRES / réservoir / mesure volume 2			
			2038179	compteur Source Bianco Couttaz	2021	Numéro de série : D09XH196836Q Fabricant : ACTARIS Modèle : VOLTEX M Agence de l'Eau : Oui Année de fabrication : 2009 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Index de pose : 0. Index maximum : 99999999.
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVO	RESERVOIR_ LES PIERRES / réservoir / mesure volume 3			
			5052213	compteur Les Pierres distribution	2023	Numéro de série : 7ME65203FC122AA1 Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 2016 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui

			Diamètre (mm) : 65.	
			Index maximum : 999999999.	
			Type de comptage stratégique : Production	
			Type de technologie : Electromagnétique	
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVOIR	RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / chloration	
			1025704	bac javel
			2005	Numéro de série : null
			Volume (m3) : 0.06	
			5016908	pompe doseuse javel
			2023	Numéro de série : 1601NPB900UA001000
			Fabricant : PROMINENT	
			Modèle : Gala GAMma/L	
			Tension nominale (V) : 220.	
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVOIR	RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / mesure chlore	
			1025710	analyseur de chlore
			2010	Numéro de série : AAC6208/IDNR0105 - AAD8002/IDNO0106
			Fabricant : SIEMENS	
			Modèle : depolox 5	
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVOIR	RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / mesure niveau	
			1025729	poire niveau (x2)
			2010	Numéro de série : null
			Soumis à contrôle réglementaire : Non	
			1025731	sonde niveau
			2010	Numéro de série : null
			Fabricant : PARATRONIC	
			Modèle : piézométrique	
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVOIR	RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / point de prélèvement	
			1188040	point de prélèvement arrivée réservoir (arrivée captage bi
			Numéro de série : null	
			1188041	point de prélèvement sortie réservoir eau traitée
			Numéro de série : null	
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVOIR	RESERVOIR_LES PIERRES / armoire générale BT	
			289341	armoire générale BT
			1998	Numéro de série : null
			Puissance (kW) : 3.	
			Soumis à contrôle réglementaire : Oui	
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVOIR	RESERVOIR_LES PIERRES / armoire générale BT / comptage EDF	
			1876370	compteur EDF
			2020	Numéro de série : null
			Coefficient de lecture : 1	
			Index de pose : 0.	
			Index maximum : 999999.	
Auvergne I AG Alpes	52132	RESERVOIR	RESERVOIR_LES PIERRES / Général site	
			1025695	espaces verts
			2010	Numéro de série : null
			Surface (m2) : 400.	
			1025698	portail - serrure DENY
			2010	Numéro de série : null
			Soumis à contrôle réglementaire : Non	
			1025740	anti-intrusion
			893999	clôture en panneaux rigides
			2010	Numéro de série : null
			Longueur (m) : 95.	
Auvergne I AG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir	
			1025650	vanne DN 150 (x2)
			1979	Numéro de série : null
			Diamètre (mm) : 150.	
			1025651	vanne DN 200
			1979	
			Numéro de série : null	
			Diamètre (mm) : 200.	
			1025653	vanne DN 65
			1979	Numéro de série : null
			Diamètre (mm) : 65.	

			1025654	vanne vidange	1979	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 150.
			1025655	crépine DN 200	1979	Numéro de série : null
			1025656	clapet anti-retour	1979	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 200.
			1247280	escalier accès cuve	2014	Numéro de série : null
			1915126	réducteur de pression	2020	Numéro de série : null
			289822	cuve	1979	Numéro de série : null Volume (m3) : 1000.
			893659	garde corps	1996	Numéro de série : null Longueur (m) : 5.
			893662	halogène sur cuve	1986	Numéro de série : null
			893663	echelle dans cuve	2000	Numéro de série : null Crénoline : Oui Matériaux : Résine armée
			893665	echelle acces cuve	1993	Numéro de série : null Matériaux : Aluminium
			893668	cheminée d'aération	1986	Numéro de série : null
Auvergne	IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / chloration		
			289856	pompe doseuse javel	2011	Numéro de série : 1601NPB900UA011100 Fabricant : PROMINENT Modèle : GAMMAL
			5054045	bidon de javel	2023	Numéro de série : 123 Volume (m3) : 0.12
Auvergne	IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / mesure niveau		
			1800689	capteur niveau du réservoir	2019	Numéro de série : 4122-15 Fabricant : PARATRONIC Modèle : CNR 10
			289823	poire de niveau (X4)	1986	Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Non
Auvergne	IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / mesure pression		
			289824	capteur de pression	1986	Numéro de série : null Fabricant : TELEMECANIQUE Modèle : XM2
Auvergne	IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / point de prélèvement		
			1188039	point de prélèvement sortie réservoir eau traitée	Numéro de série : null	
Auvergne	IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / mesure de chlore		
			893672	analyseur de chlore	2007	Numéro de série : 0004418 AAA4930 Fabricant : WALLACE & TIERNAN Modèle : DEPOLOX 4 U95650 IDNR.0009
Auvergne	IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / Mesure de volume		
			5036230	Compteur hydraulique	Numéro de série : null Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 0000 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Non Diamètre (mm) : 0. Débit nominal (m3/h) : 0.	

Index de pose : 0.
Index maximum : 999999.
Type de comptage stratégique : Sectorisation
Type de technologie : Volumétrie

Auvergne I AG Alpes 52133 POMPAGE POMPAGE JOVETS 1000 M3 / pompage			
1075641	vanne DN80 (x3)	2006	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80. Pression nominale (bar) : 25.
1359454	démarreur ralentisseur pompe 1	2015	Numéro de série : null Fabricant : SCHNEIDER
289843	canalisations de la station de pompage DN200	2006	Numéro de série : null
289846	vanne DN 65	2006	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65. Pression nominale (bar) : 25.
289847	antibélier	2006	Numéro de série : 300VF1037 Fabricant : CHARLATTE Année de fabrication : 2006 Pression d'épreuve (bar) : 37.5 Pression nominale (bar) : 25. Présence de vessie : Oui Soumis à contrôle réglementaire : Oui Type de fluide : Air Volume (m3) : 0.3
289848	groupe électropompe 2	2007	Numéro de série : null Fabricant : KSB Modèle : MTC V50/6C 031-1161 Débit nominal (m3/h) : 20. HMT (mCE) : 211.36 Intensité (en A) : 54. Puissance (kW) : 30. Vitesse de rotation (tr/mn) : 2950.
5223695	moteur groupe 1		Numéro de série : null
5240859	groupe électropompe 1	2025	Numéro de série : 9971212786/000300/2 Fabricant : KSB Modèle : MTC V50/6C 031-1161 Débit nominal (m3/h) : 20. HMT (mCE) : 211.36 Intensité (en A) : 54. Puissance (kW) : 30. Vitesse de rotation (tr/mn) : 2950.
893660	monorail avec chariot mobile et palan	1979	Numéro de série : null Charge variable maxi (kg) : 300. Elément de support : Chariot Mobile Soumis à contrôle réglementaire : Oui Support : Rail Type d'appareil de levage : Palan sur monorail
893664	echelle acces pompage	1993	Numéro de série : null Matériaux : Acier

			893675	clapet anti retour (x2) à brides	2006	Numéro de série : null Fabricant : SOCLA Modèle : 14962284GS Diamètre (mm) : 80. Pression nominale (bar) : 25.
Auvergne IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / poste HT			
			1025671	transformateur HT	2007	Numéro de série : null Puissance (KVA) : 100.
Auvergne IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / armoire générale BT			
			1075639	démarreur ralentisseur progressif	2007	Numéro de série : null Fabricant : SCHNEIDER Modèle : ALTISTART ATS 48 Puissance (kW) : 30.
			289818	chauffage (convecteur électrique)	1986	Numéro de série : null
			289820	éclairage néon double (x 4)	1986	Numéro de série : null
			289829	armoire générale BT	2007	Numéro de série : null Puissance (kW) : 49. Soumis à contrôle réglementaire : Oui
			5183970	télétransmission	2024	Numéro de série : 003-3107-018262 Fabricant : SOFREL Modèle : S4W 16-4-4-4G-XIO Energie : Electrique Nombre de cartes : 1. Support de communication : GPRS Tension nominale (V) : 24.
			893658	disjoncteur général	2005	Numéro de série : null
Auvergne IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / armoire générale BT / comptage EDF			
			289831	compteur EDF	1986	Numéro de série : null Coefficient de lecture : 1 Index de pose : 0. Index maximum : 999999.
Auvergne IAG Alpes	52133	POMPAGE	POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / Général site			
			1025667	sécurité anti-intrusion	1996	Numéro de série : null
			1085982	espaces verts	1986	Numéro de série : null Surface (m2) : 450.
			1158090	porte acces local serrure denys	2014	Numéro de série : null Matériaux : Acier Soumis à contrôle réglementaire : Non
			289817	portail 2 vantaux serrure denys	1993	Numéro de série : null Hauteur (m) : 2. Largeur (m) : 3. Soumis à contrôle réglementaire : Non
			893661	clôture en grillage (panneaux rigides)	1993	Numéro de série : null Longueur (m) : 90.
Auvergne IAG Alpes	52134	RESSOUR	RESSOURCE_ROCK-LAVANCHY / captage			
			290211	bac de départ	1960	Numéro de série : null Hauteur (m) : 1. Largeur (m) : 0.8

			Longueur (m) : 0.8
Auvergne I AG Alpes	52134	RESSOURRESSOURCE_ ROCK-LAVANCHY / Général site	894016 bac d'arrivée 1960 Numéro de série : null Hauteur (m) : 1. Largeur (m) : 0.8 Longueur (m) : 0.8
			894017 bac de décantation (x2) 1960 Numéro de série : null Hauteur (m) : 1. Largeur (m) : 0.8 Longueur (m) : 0.8
			894020 crépine de départ 1960 Numéro de série : null
			894021 canalisation 1960 Numéro de série : null
Auvergne I AG Alpes	52134	RESSOURRESSOURCE_ ROCK-LAVANCHY / Général site	290210 portillon d'entrée 1960 Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Non
			894014 clôture périmètre captage en fils de fer 1960 Numéro de série : null Longueur (m) : 154.
			894019 porte d'accès captage serrure deny 1993 Numéro de série : null Matériaux : Acier Soumis à contrôle réglementaire : Non
Auvergne I AG Alpes	52135	RESSOURRESSOURCE_ BIANCO COUTTAZ / captage	289910 bac d'arrivée 1960 Numéro de série : null Hauteur (m) : 1. Largeur (m) : 0.8 Longueur (m) : 0.8
			894009 bac de départ 1960 Numéro de série : null Hauteur (m) : 1. Largeur (m) : 0.8 Longueur (m) : 0.8
			894010 bac de décantation (x2) 1960 Numéro de série : null Hauteur (m) : 1. Largeur (m) : 0.8 Longueur (m) : 0.8
			894011 serrurerie 1960 Numéro de série : null
			894012 hydraulique captage 1960 Numéro de série : null
			894013 crépine de départ 1960 Numéro de série : null
Auvergne I AG Alpes	52135	RESSOURRESSOURCE_ BIANCO COUTTAZ / Général site	1025742 clôture périmètre captage en fils barbelés 1960 Numéro de série : null Longueur (m) : 364.
			1025744 clôture périmètre chb de réunion en panneaux 1992 Numéro de série : null Longueur (m) : 35.
			289909 portillon d'entrée av serrure DENY 1960 Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Non
			894006 porte d'accès captage serrure deny 1992 Numéro de série : null Matériaux : Acier Soumis à contrôle réglementaire : Non
			894007 espaces verts 1960 Numéro de série : null Surface (m2) : 50.

Envoyé en préfecture le 04/03/2026

Reçu en préfecture le 04/03/2026

Publié le

ID : 074-217402783-20260302-DEL2026_26-DE



Auvergne FAG Alpes	52136	SURPRES SURPRESSEUR_RIOLLE / poste de surpression	5154258	Débitmètre	2024	Numéro de série : A24087395
			1025785	filtre DN 100	1989	Numéro de série : null
			1025786	vanne DN 100 (x2)	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
			1025787	vanne DN 80	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80.
			1025788	vanne DN 65	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65.
			1025789	vanne DN 50 (x4)	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50. Type de technologie : 1/4 de tour
			1025790	clapet anti-retour DN 50 (x2)	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50.
			1066059	électropompe 1	2013	Numéro de série : null Fabricant : GRUNDFOS Modèle : CR10-12 Débit nominal (m3/h) : 10. HMT (mCE) : 96.7 Intensité (en A) : 8.8 Puissance (kW) : 4. Vitesse de rotation (tr/mn) : 2917.
			1075826	clapet anti retour DN100	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
			320158	porte (serrure Deny)		Numéro de série : null Matériaux : Aluminium
			320160	éclairage (néon)	1989	Numéro de série : null
			320170	détecteur de pression d'aspiration	1989	Numéro de série : null Fabricant : TELEMECANIQUE Modèle : XMG-B028 Soumis à contrôle réglementaire : Non
			320171	ballon antibélier	2010	Numéro de série : null Fabricant : CHARLATTE Pression nominale (bar) : 16. Présence de vessie : Oui Soumis à contrôle réglementaire : Oui Type de fluide : Air
			320174	canalisation DN100/50		Numéro de série : null
			320175	antibélier	1989	Numéro de série : 7501541 Fabricant : CHARLATTE Année de fabrication : 1989 Commentaire Anti-bélier : horizontal Pression d'épreuve (bar) : 24. Pression nominale (bar) : 16. Présence de vessie : Oui Soumis à contrôle réglementaire : Oui Type de fluide : Air Volume (m3) : 0.75

24 sept. 2025 09:11

			320176	groupe électropompe 2	1989	Numéro de série : null Fabricant : GRUNDFOS Modèle : CR8-120 Débit nominal (m3/h) : 10. HMT (mCE) : 96.7 Intensité (en A) : 9.7 Puissance (kW) : 4. Vitesse de rotation (tr/mn) : 2860.
			893607	chauffage (convecteur électrique)	1989	Numéro de série : null
Auvergne	1 AG Alpes	52136	SURPRES SURPRESSEUR_RIOLLE / poste de surpression / mesure pression			
			1025784	capteur de pression (x2)	1989	Numéro de série : null Fabricant : TELEMECANIQUE Modèle : XMG-B028
			1026309	manomètre (x5)	1989	Numéro de série : null
Auvergne	1 AG Alpes	52136	SURPRES SURPRESSEUR_RIOLLE / armoire générale BT			
			320168	armoire générale BT	1989	Numéro de série : null Puissance (kW) : 12. Soumis à contrôle réglementaire : Oui
Auvergne	1 AG Alpes	52136	SURPRES SURPRESSEUR_RIOLLE / armoire générale BT / comptage EDF			
			1876379	compteur EDF	2021	Numéro de série : null Coefficient de lecture : 1 Index de pose : 0. Index maximum : 999999.
Auvergne	1 AG Alpes	67632	POMPAGE POMPAGE_ROCK LAVANCHY / bâche de reprise			
			1025351	trappe accès bâche	2011	Numéro de série : null Dimension (mm) : 2
			1025352	échelle accès bâche	2011	Numéro de série : null Matériaux : Aluminium
			819103	regard fonte	2011	Numéro de série : null Matériaux : Fonte grise
			819104	bâche	2011	Numéro de série : null Volume (m3) : 4.
			819106	tuyauterie	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100. Matériaux : Inox
Auvergne	1 AG Alpes	67632	POMPAGE POMPAGE_ROCK LAVANCHY / bâche de reprise / mesure niveau			
			1025344	poire de niveau (x2)	2011	Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Non
			819107	sonde piézométrique	2011	Numéro de série : null Fabricant : PARATRONIC
Auvergne	1 AG Alpes	67632	POMPAGE POMPAGE_ROCK LAVANCHY / bâche de reprise / mesure volume			
			819110	compteur Rock Lavanchy refoulement	2011	Numéro de série : D10XF035461 Fabricant : ITRON Modèle : WOLTEX M Année de fabrication : 2010 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Diamètre (mm) : 50.

Index de pose : 0.
Index maximum : 999999.
Présence de capteur : Oui
Référence Agence de l'Eau : METRO 1389
Type de comptage stratégique : Sectorisation

Auvergne f AG Alpes	67632	POMPAGE	POMPAGE_ ROCK LAVANCHY / bache de reprise / javelisation			
			819108	bidon de javel	2011	Numéro de série : null Fluide contenu : JAVEL Volume (m3) : 0.03
			819109	pompe doseuse javel	2011	Numéro de série : 1601NPB800M1011000 Fabricant : PROMINENT Modèle : GAMMA/L 12/24V Tension nominale (V) : 12.
Auvergne f AG Alpes	67632	POMPAGE	POMPAGE_ ROCK LAVANCHY / pompage			
			1025345	porte (serrure deny)	2011	Numéro de série : null Fabricant : DENY Matériaux : Inox
			1025350	garde corps	2011	Numéro de série : null Longueur (m) : 5. Matériaux : Aluminium
			1025353	clapet anti retour (x2)	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50.
			1025354	vanne DN50 (x4)	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50.
			1025355	vanne DN100 (x2)	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
			1025356	robinet flotteur	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
			819111	chauffage (convecteur électrique)	2011	Numéro de série : null
			819112	canalisations de la station de pompage	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50. Matériaux : Inox
			819113	groupe électropompe 1	2011	Numéro de série : null Fabricant : KSB Modèle : MOVITEC VF 10-5 Débit nominal (m3/h) : 9. HMT (mCE) : 44.9 Intensité (en A) : 6. Puissance (kW) : 2.2 Vitesse de rotation (tr/mn) : 2875.
			819115	éclairage (néon)	2011	Numéro de série : null
			819116	échelle accès pompes	2011	Numéro de série : null Matériaux : Aluminium
			819117	groupe électropompe 2	2011	Numéro de série : null Fabricant : KSB Modèle : MOTIVEC VF 10-5 Débit nominal (m3/h) : 9. HMT (mCE) : 44.9

			Intensité (en A) : 6.	
			Puissance (kW) : 2.2	
			Vitesse de rotation (tr/mn) : 2875.	
			Numéro de série : null	
			Longueur (m) : 2.	
Auvergne IAG Alpes	67632	POMPAGE POMPAGE_ ROCK LAVANCHY / pompage / mesure volume		
			Numéro de série : I21MI083718O	
			Fabricant : ITRON	
			Modèle : WOLTEX M	
			Agence de l'Eau : Oui	
			Année de fabrication : 2021	
			Coefficient de lecture : 1	
			Comptage stratégique : Oui	
			Index de pose : 0.	
			Index maximum : 999999.	
Auvergne IAG Alpes	67632	POMPAGE POMPAGE_ ROCK LAVANCHY / pompage / point de prélèvement		
			Numéro de série : null	
			Numéro de série : null	
Auvergne IAG Alpes	67632	POMPAGE POMPAGE_ ROCK LAVANCHY / armoire générale BT		
			Numéro de série : null	
			Fabricant : GEGRAN	
			Modèle : SIEIDRIVE ADV50	
			Numéro de série : null	
			Fabricant : GEGRAN	
			Modèle : SIEIDRIVE ADV50	
			Numéro de série : null	
			Numéro de série : null	
			Fabricant : SOFREL	
			Modèle : S510	
			Support de communication : GPRS	
			Numéro de série : null	
			Fabricant : GEGRAN	
			Modèle : SIEIDrive ADV50x2	
			Puissance (kW) : 6.	
			Soumis à contrôle réglementaire : Oui	
Auvergne IAG Alpes	67632	POMPAGE POMPAGE_ ROCK LAVANCHY / armoire générale BT / comptage EDF		
			Numéro de série : null	
			Coefficient de lecture : 1	
			Index de pose : 0.	
			Index maximum : 999999.	
Auvergne IAG Alpes	67632	POMPAGE POMPAGE_ ROCK LAVANCHY / Général site		
			Numéro de série : null	
			Longueur (m) : 15.	
Auvergne IAG Alpes	85436	VANNE_D VANNE_DU NANTY / vanne		
			Numéro de série : null	
			Diamètre (mm) : 150.	
			Numéro de série : null	
			Diamètre (mm) : 80.	

			1332775	vanne électrique	2014	Numéro de série : null Fabricant : CLAVAL Diamètre (mm) : 80. Type de commande : Electrique
			1332776	vanne DN 80	2014	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80.
Auvergne I AG Alpes	85436	VANNE_D VANNE_DU NANTY / vanne / mesure de débit				
			1332777	débitmètre Vanne du Nanty	2014	Numéro de série : null Fabricant : KROHNE Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 2014 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Diamètre (mm) : 80. Débit nominal (m3/h) : 0. Index de pose : 0. Index maximum : 99999999. Type de comptage stratégique : Sectorisation Type de technologie : Electromagnétique
Auvergne I AG Alpes	85436	VANNE_D VANNE_DU NANTY / armoire électrique				
			1332782	armoire électrique	2014	Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Oui
			1332783	télésurveillance	2014	Numéro de série : null Fabricant : SOFREL Modèle : S530 Support de communication : GPRS
Auvergne I AG Alpes	85436	VANNE_D VANNE_DU NANTY / armoire électrique / comptage EDF				
			1876381	compteur EDF	2021	Numéro de série : null Coefficient de lecture : 1 Index de pose : 0. Index maximum : 999999.
Auvergne I AG Alpes	93329	PPR_THYI PPR_THYEZ BAS SERVICE_74002769 / prélèvement / point de prélèvement				
			1535938	RESEAU THYEZ BAS SERVICE		Numéro de série : null
			5067535	PPL_ Réseau alimenté par les Jovets		Numéro de série : null
Auvergne I AG Alpes	93330	PPR_THYI PPR_THYEZ CHEF LIEU_74002769 / prélèvement / point de prélèvement				
			1535939	RESEAU THYEZ CHEF LIEU		Numéro de série : null
Auvergne I AG Alpes	93331	PPR_THYI PPR_THYEZ HS BIANCO COUTTAZ_74001222 / prélèvement / point de prélèvement				
			1535940	RESEAU THYEZ HS BIANCO COUTTAZ		Numéro de série : null
Auvergne I AG Alpes	93332	PPR_THYI PPR_THYEZ LAVANCHY_74002770 / prélèvement / point de prélèvement				
			1535941	RESEAU THYEZ LAVANCHY		Numéro de série : null
Auvergne I AG Alpes	93333	PPR_THYI PPR_THYEZ LES PIERRES_74001222 / prélèvement / point de prélèvement				
			1535942	RESEAU THYEZ LES PIERRES		Numéro de série : null
Auvergne I AG Alpes	93334	PPR_THYI PPR_THYEZ MELANGE ROCH LAVANCHY & BIANCO COUTTAZ_74001222 / prélèvement / point de prélèvement				
			1535943	RESEAU THYEZ MELANGE ROCH LAVANCHY & BIANCO COUTTAZ		Numéro de série : null
Auvergne I AG Alpes	93335	PPR_THYI PPR_THYEZ RONTALON_74001222 / prélèvement / point de prélèvement				
			1535944	RESEAU THYEZ RONTALON		Numéro de série : null
Auvergne I AG Alpes	111505	CPT_SEC CPT_SECTO LOUIS COPPEL / comptage				
			1960013	chambre de comptage - 1500 x 1500		Numéro de série : null

			1960014	tampon accès chambre de comptage	Numéro de série : null
Auvergne	111505	CPT_SEC	CPT_SECTO	LOUIS COPPEL / comptage / mesure de volume	
			1960016	compteur secto Louis Coppel	Numéro de série : 0 Fabricant : KROHNE Modèle : WATERFLUX 3000 Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 2021 Coefficient de lecture : 1 Diamètre (mm) : 100. Débit nominal (m3/h) : 0. Index de pose : 0. Index maximum : 99999999. Présence de capteur : Oui
Auvergne	111505	CPT_SEC	CPT_SECTO	LOUIS COPPEL / coffret de télésurveillance	
			1960012	télésurveillance	Numéro de série : null Fabricant : SOFREL Modèle : LS42
Auvergne	111507	CPT_SEC	CPT_SECTO	AVENUE DES LACS / comptage	
			1960036	chambre de comptage - 1500 x 1500	Numéro de série : null
			1960037	tampon accès chambre de comptage	Numéro de série : null
Auvergne	111507	CPT_SEC	CPT_SECTO	AVENUE DES LACS / comptage / mesure de volume	
			1960038	compteur secto Avenue des Lacs	Numéro de série : 0 Fabricant : KROHNE Modèle : WATERFLUX 3000 Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 2021 Coefficient de lecture : 1 Diamètre (mm) : 100. Débit nominal (m3/h) : 0. Index de pose : 0. Index maximum : 99999999. Présence de capteur : Oui
Auvergne	111507	CPT_SEC	CPT_SECTO	AVENUE DES LACS / coffret de télésurveillance	
			1960035	télésurveillance	Numéro de série : null Fabricant : SOFREL Modèle : LS42
Auvergne	111508	CPT_SEC	CPT_SECTO	RTE DU PLAN / comptage	
			1960041	chambre de comptage - 1500 x 1500	Numéro de série : null
			1960042	tampon accès chambre de comptage	Numéro de série : null
Auvergne	111508	CPT_SEC	CPT_SECTO	RTE DU PLAN / comptage / mesure de volume	
			1960043	compteur secto Rtoue du Plan	Numéro de série : 0 Fabricant : KROHNE Modèle : WATERFLUX 3000 Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 2021 Coefficient de lecture : 1 Diamètre (mm) : 100. Débit nominal (m3/h) : 0.

Envoyé en préfecture le 04/03/2026

Reçu en préfecture le 04/03/2026

Publié le

ID : 074-217402783-20260302-DEL2026_26-DE



Index de pose : 0.
Index maximum : 99999999.
Présence de capteur : Oui

Auvergne IAG Alpes	111508	CPT_SEC`CPT_SECTO	RTE DU PLAN / coffret de télésurveillance	
	1960040		télésurveillance	Numéro de série : null Fabricant : SOFREL Modèle : LS42
Auvergne IAG Alpes	10101130	CPT_SEC`CPT_SECTO	ROUTE DE PLESSY / Chambre de comptage	
	5188918		Regard	Numéro de série : null
	5188919		Vanne amont DN150	Numéro de série : null
Auvergne IAG Alpes	10101130	CPT_SEC`CPT_SECTO	ROUTE DE PLESSY / Coffret de télésurveillance	
	5188920		Station de télétransmission	2025 Numéro de série : null Fabricant : SOFREL Modèle : S4W
Auvergne IAG Alpes	10101130	CPT_SEC`CPT_SECTO	ROUTE DE PLESSY / Chambre de comptage / Mesure de débit	
	5188921		Débitmètre	2025 Numéro de série : A24088195 Fabricant : KROHNE Modèle : WATERFLUX 3070 Diamètre (mm) : 100.

Site : 52130 - RESERVOIR_RELAIS RONTALON 500 M3

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère Attributs	
RESERVOIR_RELAI RONTALON 500 M3 / réservoir			
porte	1990	Numéro de série : null	
		Matériaux : Acier	
chauffage (conv	2019	Numéro de série : null	
		Fabricant : ATLANTIC	
cuve	1990	Numéro de série : null	
		Volume (m3) : 500.	
canalisation rése	1990	Numéro de série : null	
echelle accès ch	1990	Numéro de série : null	
cheminée d'aéra	1990	Numéro de série : null	
		Numéro de série : null	
éclairage (néon)	1990	Numéro de série : null	
escalier accès ct	1990	Numéro de série : null	
garde corps	1990	Matériaux : Acier	
		Numéro de série : null	
echelle dans cuv	1993	Longueur (m) : 5.	
		Matériaux : Acier	
		Numéro de série : null	
		Matériaux : Inox	
RESERVOIR_RELAI RONTALON 500 M3 / réservoir / mesure niveau			
poire (x3)	1990	Numéro de série : null	
		Soumis à contrôle réglementaire : Non	
sonde niveau du	1993	Numéro de série : null	
		Fabricant : PARATRONIC	
		Modèle : piézométrique	
RESERVOIR_RELAI RONTALON 500 M3 / réservoir / mesure pression			
manomètre	1990	Numéro de série : null	
capteur pression	1990	Numéro de série : null	
		Fabricant : TELEMECANIQUE	
		Modèle : XMG-B028	
RESERVOIR_RELAI RONTALON 500 M3 / réservoir / point de prélèvement			
point de prélèvement sortie réserv		Numéro de série : null	
RESERVOIR_RELAI RONTALON 500 M3 / refoulement			
vanne vidange	1990	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 100.	
vanne DN 100 (x	1990	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 100.	
vanne DN 200	1990	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 200.	
vanne papillon D	1990	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 150.	
vanne DN 125	1990	Type de technologie : Papillon	
		Numéro de série : null	
vanne DN 50 (x4	1990	Diamètre (mm) : 125.	
		Numéro de série : null	
vanne DN 65	1990	Diamètre (mm) : 50.	
		Numéro de série : null	
vanne DN 80	1990	Diamètre (mm) : 65.	
		Numéro de série : null	
réducteur de pre	1990	Diamètre (mm) : 80.	
		Numéro de série : null	
ballon antibélier	2016	Numéro de série : null	
		Soumis à contrôle réglementaire : Oui	
antibélier	2016	Numéro de série : null	
		Fabricant : CHARLATTE	
clapet anti retour	2018	Pression d'épreuve (bar) : 24.	
		Présence de vessie : Oui	
		Soumis à contrôle réglementaire : Oui	
		Type de fluide : Air	
		Numéro de série : null	
		Fabricant : SOCLA	



		Modèle : 149B3000 Diamètre (mm) : 50. Type de technologie : A battant
clapet anti retour	2018	Numéro de série : null Fabricant : SOCLA Modèle : 149B3000 Diamètre (mm) : 50. Type de technologie : A battant
robinet flotteur pi	1987	Numéro de série : null Fonction régulateur hydraulique : Controleur De Niveau À Flotteur
groupe électropc	2024	Numéro de série : A-96501222-10002441 Fabricant : GRUNDFOS Modèle : CR10-16 A-FJ-A-E-HQQE Débit nominal (m3/h) : 8. Energie : Electrique Etanchéité sortie de pompe : Garniture Métallique Fréquence (Hz) : 50. HMT (mCE) : 147.5 Intensité (en A) : 12.2 Pompe sèche ou immergée : En Cale Sèche Position pompe : Axe Vertical Pression nominale maxi au refoulement (bar) : 16. Puissance (kW) : 5.5 Section du cable : 2.5 Tension nominale (V) : 380. Type de raccordement : Bride Vitesse de rotation (tr/mn) : 2920. Vitesse variable : Non
groupe électropc	2024	Numéro de série : A-96501222-10002442

			Fabricant : GRUNDFOS
			Modèle : CR10-16 A-FJ-A-E-HQQE
			Débit nominal (m3/h) : 8.
			Energie : Electrique
			Etanchéité sortie de pompe : Garniture Métallique
			HMT (mCE) : 163.
			Intensité (en A) : 12.2
			Poids de l'équipement : 112 kg
			Position pompe : Axe Vertical
			Pression nominale maxi au refoulement (bar) : 16.
			Puissance (kW) : 5.5
			Section du cable : 2.5
			Tension nominale (V) : 380.
			Vitesse de rotation (tr/mn) : 2920.
	moteur	2010	Numéro de série : null
RESERVOIR_RELAIS RONTALON 500 M3 / refoulement / mesure volume 1			
	compteur Rontal	2007	Numéro de série : E07XH038046L
			Fabricant : SENSUS
			Modèle : WP dynamic 1/2
			Agence de l'Eau : Non
			Année de fabrication : 2007
			Coefficient de lecture : 1
			Comptage stratégique : Oui
			Diamètre (mm) : 80.
			Index de pose : 0.
			Index maximum : 999999.
			Présence de capteur : Oui
			Référence Agence de l'Eau : METRO 1222
			Type de comptage stratégique : Sectorisation
RESERVOIR_RELAIS RONTALON 500 M3 / refoulement / mesure volume 2			
	débitmètre Rontz	2016	Numéro de série : null
			Agence de l'Eau : Non
			Année de fabrication : 2016
			Coefficient de lecture : 1
			Comptage stratégique : Oui
			Diamètre (mm) : 65.
			Débit nominal (m3/h) : 100.
			Index de pose : 0.
			Index maximum : 999999999.
			Type de comptage stratégique : Sectorisation
			Type de technologie : Electromagnétique
RESERVOIR_RELAIS RONTALON 500 M3 / armoire générale BT			
	armoire générale	1993	Numéro de série : null
			Puissance (kW) : 18.
			Soumis à contrôle réglementaire : Oui
	télétransmission	2024	Numéro de série : 003-3107-018260
			Fabricant : SOFREL
			Modèle : S4W 16-4-4 4G-XIO
			Energie : Electrique
			Support de communication : 4G
			Tension nominale (V) : 24.
RESERVOIR_RELAIS RONTALON 500 M3 / armoire générale BT / comptage EDF			
	compteur EDF	2020	Numéro de série : null
			Coefficient de lecture : 1
			Index de pose : 0.
			Index maximum : 999999.
RESERVOIR_RELAIS RONTALON 500 M3 / Général site			
	espaces verts	1990	Numéro de série : null
			Surface (m2) : 800.
	anti-intrusion	1993	Numéro de série : null
	cloture en panne	1990	Numéro de série : null
			Longueur (m) : 87.
	portail 2 vantaux	1990	Numéro de série : null
			Largeur (m) : 3.
			Soumis à contrôle réglementaire : Non

Site : 52131 - RESERVOIR_JOVETS 200 M3

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
RESERVOIR_JOVETS 200 M3 / réservoir			
porte acces rése	2014	Numéro de série : null	
		Matériaux : Acier	
éclairage néon double (x2)		Numéro de série : null	
radiateur		Numéro de série : null	
flotteur DN 100	2015	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 100.	
echelle cuve	1980	Numéro de série : null	
		Matériaux : Acier	
echelle acces cu	1980	Numéro de série : null	
		Matériaux : Acier	
cuve	1980	Numéro de série : null	
		Volume (m3) : 200.	
vanne DN200	1980	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 200.	
vanne DN100	1980	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 100.	
ventouse DN60	2005	Numéro de série : null	
clapet anti retour	1980	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 250.	
vanne DN125 (x:	1980	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 125.	
vanne de vidang	1980	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 65.	
vanne DN150	1980	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 150.	
trappe acces cuv	1980	Numéro de série : null	
		Matériaux : Acier	
trappe d'accès cl	1980	Numéro de série : null	
		Matériaux : Acier	
echelle d'accès c	1980	Numéro de série : null	
		Matériaux : Aluminium	
garde corps	1980	Numéro de série : null	
		Longueur (m) : 1.	
vanne altimétriqu	1990	Numéro de série : null	
		Fabricant : BAYARD	
		Modèle : HYDROSAVY	
		Diamètre (mm) : 100.	
vanne DN250 (x:	1980	Numéro de série : null	
		Diamètre (mm) : 250.	
RESERVOIR_JOVETS 200 M3 / réservoir / mesure niveau			
poire de niveau (	1980	Numéro de série : null	
		Soumis à contrôle réglementaire : Non	

RESERVOIR_JOVETS 200 M3 / réservoir / mesure volume		
compteur distribu	2013	Numéro de série : A13081686 Fabricant : KROHNE Modèle : WATERFLUX3000 Année de fabrication : 2013 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Diamètre (mm) : 150. Index de pose : 0. Index maximum : 999999. Type de comptage stratégique : Sectorisation
compteur distribu	2014	Numéro de série : null Fabricant : SAPPEL Année de fabrication : 2006 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Index de pose : 0. Index maximum : 99999999. Type de comptage stratégique : Sectorisation
RESERVOIR_JOVETS 200 M3 / armoire générale BT		
armoire électrique		Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Oui
télesurveillance	2025	Numéro de série : 003-3107-024726 Fabricant : SOFREL Modèle : S4W 16-4-4 4G-XIO Energie : Electrique Support de communication : Gprs Tension nominale (V) : 24.
RESERVOIR_JOVETS 200 M3 / armoire générale BT / comptage EDF		
compteur EDF	2021	Numéro de série : null Coefficient de lecture : 1 Index de pose : 0. Index maximum : 999999.
RESERVOIR_JOVETS 200 M3 / Général site		
espaces verts	1980	Numéro de série : null Surface (m2) : 350.
cloture (grillage €	1993	Numéro de série : null Longueur (m) : 70.
portail (serrure d	1993	Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Non

Site : 52132 - RESERVOIR_LES PIERRES

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir			
	vanne de vidang	2012	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 60. Type de technologie : A opercule
	échelle ds cuve	2010	Numéro de série : null Crénoline : Oui Matériaux : Inox
	échelle accès ch	2010	Numéro de série : null Crénoline : Oui Matériaux : Inox
	caillebotis 500 m	2010	Numéro de série : null Longueur (m) : 1.
	escalier accès ct	2010	Numéro de série : null Matériaux : Inox
	chauffage réserv	2010	Numéro de série : null
	porte accès rése	2010	Numéro de série : null Matériaux : Inox
	vanne DN 100 (x	2010	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
	filtre DN 80	1993	Numéro de série : null
	vanne papillon	1993	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80. Type de technologie : Papillon
	vanne DN 65 (x2	1993	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65.
	vanne DN 80 (x3	1993	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80.
	crépine DN 150	2010	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 150.
	crépine DN 65	1993	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65.
	réducteur de pre	1993	Numéro de série : null Fabricant : BAYARD Modèle : Rédar
	échelle accès ch	2013	Numéro de série : null Crénoline : Non Matériaux : Aluminium
	robinet flotteur	2018	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80. Fonction régulateur hydraulique : Controleur De Niveau À Flotteur
	porte accès rése	2010	Numéro de série : null Matériaux : Inox
	échelle acces ch	1993	Numéro de série : null

Matériaux : Aluminium		
éclairage réservc	1993	Numéro de série : null
cuve 2 (500 m3)	2010	Numéro de série : null
Volume (m3) : 500.		
cuve 1 (80 m3)	1970	Numéro de série : null
Volume (m3) : 80.		
éclairage réservc	2023	Numéro de série : 840497
Energie : Electrique		
Largeur (mm) : 800.		
Longueur (mm) : 1200.		
cheminée d'aéra	2010	Numéro de série : null
garde corps 80m	2010	Numéro de série : null
Longueur (m) : 4.		
echelle dans cuv	1993	Numéro de série : null
Matériaux : Inox		
vanne DN 150 (x	2010	Numéro de série : null
Diamètre (mm) : 150.		
vanne de vidang	1993	Numéro de série : null
Diamètre (mm) : 80.		
RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / mesure volume 1		
compteur Les Pi	2002	Numéro de série : A02WG0004116
Fabricant : ABB		
Modèle : H4000		
Agence de l'Eau : Non		
Année de fabrication : 2002		
Coefficient de lecture : 1		
Comptage stratégique : Oui		
Diamètre (mm) : 65.		
Index de pose : 0.		
Index maximum : 999999.		
Présence de capteur : Oui		
Référence Agence de l'Eau : METRO 476		
Type de comptage stratégique : Production		
RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / mesure volume 2		
compteur Source	2021	Numéro de série : D09XH196836Q
Fabricant : ACTARIS		
Modèle : VOLTEX M		
Agence de l'Eau : Oui		
Année de fabrication : 2009		
Coefficient de lecture : 1		
Comptage stratégique : Oui		
Index de pose : 0.		
Index maximum : 99999999.		
RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / mesure volume 3		
compteur Les Pi	2023	Numéro de série : 7ME65203FC122AA1
Agence de l'Eau : Non		
Année de fabrication : 2016		
Coefficient de lecture : 1		

			Comptage stratégique : Oui
			Diamètre (mm) : 65.
			Index maximum : 999999999.
			Type de comptage stratégique : Production
			Type de technologie : Electromagnétique
RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / chloration			
bac javel			2005
			Numéro de série : null
			Volume (m3) : 0.06
pompe doseuse			2023
			Numéro de série : 1601NPB900UA001000
			Fabricant : PROMINENT
			Modèle : Gala GAmma/L
			Tension nominale (V) : 220.
RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / mesure chlore			
analyseur de chl			2010
			Numéro de série : AAC6208/IDNR0105 - AAD8002/IDNO0106
			Fabricant : SIEMENS
			Modèle : depolox 5
RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / mesure niveau			
poire niveau (x2)			2010
			Numéro de série : null
			Soumis à contrôle réglementaire : Non
sonde niveau			2010
			Numéro de série : null
			Fabricant : PARATRONIC
			Modèle : piézométrique
RESERVOIR_LES PIERRES / réservoir / point de prélèvement			
point de prélèvement arrivée rése			Numéro de série : null
point de prélèvement sortie réserv			Numéro de série : null
RESERVOIR_LES PIERRES / armoire générale BT			
armoire générale			1998
			Numéro de série : null
			Puissance (kW) : 3.
			Soumis à contrôle réglementaire : Oui
RESERVOIR_LES PIERRES / armoire générale BT / comptage EDF			
compteur EDF			2020
			Numéro de série : null
			Coefficient de lecture : 1
			Index de pose : 0.
			Index maximum : 999999.
RESERVOIR_LES PIERRES / Général site			
espaces verts			2010
			Numéro de série : null
			Surface (m2) : 400.
portail - serrure l			2010
			Numéro de série : null
			Soumis à contrôle réglementaire : Non
anti-intrusion			1998
			Numéro de série : null
clôture en panne			2010
			Numéro de série : null
			Longueur (m) : 95.

Site : 52133 - POMPAGE_JOVETS 1000 M3

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir			
	vanne DN 150 (x	1979	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 150.
	vanne DN 200	1979	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 200.
	vanne DN 65	1979	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65.
	vanne vidange	1979	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 150.
	crépine DN 200	1979	Numéro de série : null
	clapet anti-retoui	1979	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 200.
	escalier accès ci	2014	Numéro de série : null
	réducteur de pre	2020	Numéro de série : null
	cuve	1979	Numéro de série : null Volume (m3) : 1000.
	garde corps	1996	Numéro de série : null Longueur (m) : 5.
	halogène sur cu	1986	Numéro de série : null
	échelle dans cuv	2000	Numéro de série : null Crénoline : Oui Matériaux : Résine armée
	échelle acces cu	1993	Numéro de série : null Matériaux : Aluminium
	cheminée d'aéra	1986	Numéro de série : null
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / chloration			
	pompe doseuse	2011	Numéro de série : 1601NPB900UA011100 Fabricant : PROMINENT Modèle : GAMMAL
	bidon de javel	2023	Numéro de série : 123 Volume (m3) : 0.12
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / mesure niveau			
	capteur niveau d	2019	Numéro de série : 4122-15 Fabricant : PARATRONIC Modèle : CNR 10
	poire de niveau (	1986	Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Non
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / mesure pression			
	capteur de press	1986	Numéro de série : null Fabricant : TELEMECANIQUE Modèle : XM2
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / point de prélèvement			
	point de prélèvement sortie résen		Numéro de série : null
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / mesure de chlore			
	analyseur de chl	2007	Numéro de série : 0004418 AAA4930 Fabricant : WALLACE & TIERNAN Modèle : DEPOLOX 4 U95650 IDNR.0009
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / réservoir / Mesure de volume			
	Compteur hydraulique		Numéro de série : null Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 0000

Coefficient de lecture : 1
Comptage stratégique : Non
Diamètre (mm) : 0.
Débit nominal (m3/h) : 0.
Index de pose : 0.
Index maximum : 999999.
Type de comptage stratégique : Sectorisation
Type de technologie : Volumétrique

POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / pompage		
vanne DN80 (x3	2006	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80. Pression nominale (bar) : 25.
démarreur ralent	2015	Numéro de série : null Fabricant : SCHNEIDER
canalisations de	2006	Numéro de série : null
vanne DN 65	2006	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65. Pression nominale (bar) : 25.
antibélier	2006	Numéro de série : 300VF1037 Fabricant : CHARLATTE Année de fabrication : 2006 Pression d'épreuve (bar) : 37.5 Pression nominale (bar) : 25. Présence de vessie : Oui Soumis à contrôle réglementaire : Oui Type de fluide : Air Volume (m3) : 0.3
groupe électropc	2007	Numéro de série : null Fabricant : KSB Modèle : MTC V50/6C 031-1161 Débit nominal (m3/h) : 20. HMT (mCE) : 211.36 Intensité (en A) : 54. Puissance (kW) : 30. Vitesse de rotation (tr/mn) : 2950.
moteur groupe 1		Numéro de série : null
groupe électropc	2025	Numéro de série : 9971212786/000300/2 Fabricant : KSB Modèle : MTC V50/6C 031-1161 Débit nominal (m3/h) : 20.

		HMT (mCE) : 211.36 Intensité (en A) : 54. Puissance (kW) : 30. Vitesse de rotation (tr/mn) : 2950.
monorail avec ct	1979	Numéro de série : null Charge variable maxi (kg) : 300. Elément de support : Chariot Mobile Soumis à contrôle réglementaire : Oui Support : Rail Type d'appareil de levage : Palan sur monorail
echelle acces pc	1993	Numéro de série : null Matériaux : Acier
clapet anti retour	2006	Numéro de série : null Fabricant : SOCLA Modèle : 14962284GS Diamètre (mm) : 80. Pression nominale (bar) : 25.
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / poste HT		
transformateur l-	2007	Numéro de série : null Puissance (KVA) : 100.
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / armoire générale BT		
démarreur ralent	2007	Numéro de série : null Fabricant : SCHNEIDER Modèle : ALTISTART ATS 48 Puissance (kW) : 30.
chauffage (conv	1986	Numéro de série : null
éclairage néon d	1986	Numéro de série : null
armoire générale	2007	Numéro de série : null Puissance (kW) : 49. Soumis à contrôle réglementaire : Oui
télétransmission	2024	Numéro de série : 003-3107-018262 Fabricant : SOFREL Modèle : S4W 16-4-4-4G-XIO Energie : Electrique Nombre de cartes : 1. Support de communication : GPRS Tension nominale (V) : 24.
disjoncteur géné	2005	Numéro de série : null
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / armoire générale BT / comptage EDF		
compteur EDF	1986	Numéro de série : null Coefficient de lecture : 1 Index de pose : 0. Index maximum : 999999.
POMPAGE_JOVETS 1000 M3 / Général site		
sécurité anti-intri	1996	Numéro de série : null
espaces verts	1986	Numéro de série : null Surface (m2) : 450.
porte acces loca	2014	Numéro de série : null Matériaux : Acier Soumis à contrôle réglementaire : Non
portail 2 vantaux	1993	Numéro de série : null Hauteur (m) : 2. Largeur (m) : 3. Soumis à contrôle réglementaire : Non
clôture en grillag	1993	Numéro de série : null Longueur (m) : 90.

Site : 52134 - RESSOURCE_ROCK-LAVANCHY

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
RESSOURCE_ROCK-LAVANCHY / captage			
bac de départ	1960	Numéro de série : null	
		Hauteur (m) : 1.	
		Largeur (m) : 0.8	
		Longueur (m) : 0.8	
bac d'arrivée	1960	Numéro de série : null	
		Hauteur (m) : 1.	
		Largeur (m) : 0.8	
		Longueur (m) : 0.8	
bac de décantati	1960	Numéro de série : null	
		Hauteur (m) : 1.	
		Largeur (m) : 0.8	
		Longueur (m) : 0.8	
crépine de dépar	1960	Numéro de série : null	
canalisation	1960	Numéro de série : null	
RESSOURCE_ROCK-LAVANCHY / Général site			
portillon d'entrée	1960	Numéro de série : null	
		Soumis à contrôle réglementaire : Non	
clôture périmètre	1960	Numéro de série : null	
		Longueur (m) : 154.	
porte d'accès ca	1993	Numéro de série : null	
		Matériaux : Acier	
		Soumis à contrôle réglementaire : Non	

Site : 52135 - RESSOURCE_BIANCO COUTTAZ

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
RESSOURCE_BIANCO COUTTAZ / captage			
bac d'arrivée	1960	Numéro de série : null	
		Hauteur (m) : 1.	
		Largeur (m) : 0.8	
		Longueur (m) : 0.8	
bac de départ	1960	Numéro de série : null	
		Hauteur (m) : 1.	
		Largeur (m) : 0.8	
		Longueur (m) : 0.8	
bac de décantati	1960	Numéro de série : null	
		Hauteur (m) : 1.	
		Largeur (m) : 0.8	
		Longueur (m) : 0.8	
serrurerie	1960	Numéro de série : null	
hydraulique capt	1960	Numéro de série : null	
crépine de dépar	1960	Numéro de série : null	
RESSOURCE_BIANCO COUTTAZ / Général site			
clôture périmètre	1960	Numéro de série : null	
		Longueur (m) : 364.	
clôture périmètre	1992	Numéro de série : null	
		Longueur (m) : 35.	
portillon d'entrée	1960	Numéro de série : null	
		Soumis à contrôle réglementaire : Non	
porte d'accès ca	1992	Numéro de série : null	
		Matériaux : Acier	
		Soumis à contrôle réglementaire : Non	
espaces verts	1960	Numéro de série : null	
		Surface (m2) : 50.	

Site : 52136 - SURPRESSEUR_RIOLLE

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
SURPRESSEUR_RIOLLE / Comptage / Mesure de débit			
	Débitmètre	2024	Numéro de série : A24087395
SURPRESSEUR_RIOLLE / poste de surpression			
	filtre DN 100	1989	Numéro de série : null
	vanne DN 100 (x	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
	vanne DN 80	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80.
	vanne DN 65	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 65.
	vanne DN 50 (x4	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50. Type de technologie : 1/4 de tour
	clapet anti-retour	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50.
	électropompe 1	2013	Numéro de série : null Fabricant : GRUNDFOS Modèle : CR10-12 Débit nominal (m3/h) : 10. HMT (mCE) : 96.7 Intensité (en A) : 8.8 Puissance (kW) : 4. Vitesse de rotation (tr/mn) : 2917.
	clapet anti retour	1989	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
	porte (serrure Deny)		Numéro de série : null Matériaux : Aluminium
	éclairage (néon)	1989	Numéro de série : null
	détecteur de pre:	1989	Numéro de série : null Fabricant : TELEMECANIQUE Modèle : XMG-B028 Soumis à contrôle réglementaire : Non
	ballon antibélier	2010	Numéro de série : null Fabricant : CHARLATTE Pression nominale (bar) : 16. Présence de vessie : Oui Soumis à contrôle réglementaire : Oui Type de fluide : Air
	canalisation DN100/50		Numéro de série : null
	antibélier	1989	Numéro de série : 7501541 Fabricant : CHARLATTE Année de fabrication : 1989 Commentaire Anti-bélier : horizontal

		Pression d'épreuve (bar) : 24.
		Pression nominale (bar) : 16.
		Présence de vessie : Oui
		Soumis à contrôle réglementaire : Oui
		Type de fluide : Air
		Volume (m3) : 0.75
groupe électropo	1989	Numéro de série : null
		Fabricant : GRUNDFOS
		Modèle : CR8-120
		Débit nominal (m3/h) : 10.
		HMT (mCE) : 96.7
		Intensité (en A) : 9.7
		Puissance (kW) : 4.
		Vitesse de rotation (tr/mn) : 2860.
chauffage (convecteur)	1989	Numéro de série : null
SURPRESSEUR_RIOLLE / poste de surpression / mesure pression		
capteur de pression	1989	Numéro de série : null
		Fabricant : TELEMECANIQUE
		Modèle : XMG-B028
manomètre (x5)	1989	Numéro de série : null
SURPRESSEUR_RIOLLE / armoire générale BT		
armoire générale	1989	Numéro de série : null
		Puissance (kW) : 12.
		Soumis à contrôle réglementaire : Oui
SURPRESSEUR_RIOLLE / armoire générale BT / comptage EDF		
compteur EDF	2021	Numéro de série : null
		Coefficient de lecture : 1
		Index de pose : 0.
		Index maximum : 999999.

Site : 67632 - POMPAGE_ROCK LAVANCHY

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / bache de reprise			
trappe accès bâc	2011	Numéro de série : null	Dimension (mm) : 2
		Numéro de série : null	Matériaux : Aluminium
regard fonte	2011	Numéro de série : null	Matériaux : Fonte grise
bâche	2011	Numéro de série : null	Volume (m3) : 4.
tuyauterie	2011	Numéro de série : null	Diamètre (mm) : 100. Matériaux : Inox
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / bache de reprise / mesure niveau			
poire de niveau (	2011	Numéro de série : null	Soumis à contrôle réglementaire : Non
sonde piézométr	2011	Numéro de série : null	Fabricant : PARATRONIC
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / bache de reprise / mesure volume			
compteur Rock L	2011	Numéro de série : D10XF035461	Fabricant : ITRON Modèle : WOLTEX M Année de fabrication : 2010 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Diamètre (mm) : 50. Index de pose : 0. Index maximum : 999999. Présence de capteur : Oui Référence Agence de l'Eau : METRO 1389 Type de comptage stratégique : Sectorisation
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / bache de reprise / javelisation			
bidon de javel	2011	Numéro de série : null	Fluide contenu : JAVEL Volume (m3) : 0.03
pompe doseuse	2011	Numéro de série : 1601NPB800M1011000	Fabricant : PROMINENT Modèle : GAMMA/L 12/24V Tension nominale (V) : 12.
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / pompage			
porte (serrure de	2011	Numéro de série : null	Fabricant : DENY Matériaux : Inox
garde corps	2011	Numéro de série : null	

Envoyé en préfecture le 04/03/2026

Reçu en préfecture le 04/03/2026

Publié le

ID : 074-217402783-20260302-DEL2026_26-DE





		Longueur (m) : 5. Matériaux : Aluminium
clapet anti retour	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50.
vanne DN50 (x4)	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50.
vanne DN100 (x1)	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
robinet flotteur	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 100.
chauffage (convecteur)	2011	Numéro de série : null
canalisations de	2011	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 50. Matériaux : Inox
groupe électropompe	2011	Numéro de série : null Fabricant : KSB Modèle : MOVITEC VF 10-5 Débit nominal (m3/h) : 9. HMT (mCE) : 44.9 Intensité (en A) : 6. Puissance (kW) : 2.2 Vitesse de rotation (tr/mn) : 2875.
éclairage (néon)	2011	Numéro de série : null
échelle accès piscine	2011	Numéro de série : null Matériaux : Aluminium
groupe électropompe	2011	Numéro de série : null Fabricant : KSB Modèle : MOTIVEC VF 10-5 Débit nominal (m3/h) : 9. HMT (mCE) : 44.9 Intensité (en A) : 6. Puissance (kW) : 2.2 Vitesse de rotation (tr/mn) : 2875.
caniveau	2011	Numéro de série : null Longueur (m) : 2.
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / pompage / mesure volume		
compteur source	2021	Numéro de série : I21MI0837180 Fabricant : ITRON Modèle : WOLTEX M Agence de l'Eau : Oui Année de fabrication : 2021 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Index de pose : 0. Index maximum : 999999.
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / pompage / point de prélèvement		
point de prélèvement arrivée station		
point de prélèvement sortie station		
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / armoire générale BT		
variateur de fréquence pompe n°1		
variateur de fréquence pompe n°2		
anti intrusion sur	2011	Numéro de série : null
télétransmission	2011	Numéro de série : null Fabricant : SOFREL Modèle : S510 Support de communication : GPRS
armoire générale	2011	Numéro de série : null Fabricant : GEGRAM Modèle : SIEIDrive ADV50x2 Puissance (kW) : 6. Soumis à contrôle réglementaire : Oui
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / armoire générale BT / comptage EDF		
compteur EDF	2011	Numéro de série : null Coefficient de lecture : 1 Index de pose : 0. Index maximum : 999999.
POMPAGE_ROCK LAVANCHY / Général site		
voie de circulation	2011	Numéro de série : null Longueur (m) : 15.

Site : 85436 - VANNE_DU NANTY

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
VANNE_DU NANTY / vanne			
	vanne DN 150	2014	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 150.
	boite à boue	2014	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80.
	vanne électrique	2014	Numéro de série : null Fabricant : CLAVAL Diamètre (mm) : 80. Type de commande : Electrique
	vanne DN 80	2014	Numéro de série : null Diamètre (mm) : 80.
VANNE_DU NANTY / vanne / mesure de débit			
	débitmètre Vann	2014	Numéro de série : null Fabricant : KROHNE Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 2014 Coefficient de lecture : 1 Comptage stratégique : Oui Diamètre (mm) : 80. Débit nominal (m3/h) : 0. Index de pose : 0. Index maximum : 99999999. Type de comptage stratégique : Sectorisation Type de technologie : Electromagnétique
VANNE_DU NANTY / armoire électrique			
	armoire électriqu	2014	Numéro de série : null Soumis à contrôle réglementaire : Oui
	télésurveillance	2014	Numéro de série : null Fabricant : SOFREL Modèle : S530 Support de communication : GPRS
VANNE_DU NANTY / armoire électrique / comptage EDF			
	compteur EDF	2021	Numéro de série : null Coefficient de lecture : 1 Index de pose : 0. Index maximum : 999999.

Site : 93329 - PPR_THYEZ BAS SERVICE_74002769

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
PPR_THYEZ BAS SERVICE_74002769 / prélèvement / point de prélèvement			
	RESEAU THYEZ BAS SERVICE		Numéro de série : null
	PPL_ Réseau alimenté par les Jo		Numéro de série : null

Site : 93330 - PPR_THYEZ CHEF LIEU_74002769

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
PPR_THYEZ CHEF LIEU_74002769 / prélèvement / point de prélèvement			
	RESEAU THYEZ CHEF LIEU		Numéro de série : null

Site : 93331 - PPR_THYEZ HS BIANCO COUTTAZ_74001

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
PPR_THYEZ HS BIANCO COUTTAZ_74001	222 / prélèvement / point de prélèvement		RESEAU THYEZ HS BIANCO CC Numéro de série : null

Site : 93332 - PPR_THYEZ LAVANCHY_74002770

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
PPR_THYEZ LAVANCHY_74002770 / prélèvement / point de prélèvement			
	RESEAU THYEZ LAVANCHY		Numéro de série : null

Site : 93333 - PPR_THYEZ LES PIERRES_74001222

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
PPR_THYEZ LES PIERRES_74001222 / prélèvement / point de prélèvement			
RESEAU THYEZ LES PIERRES Numéro de série : null			

Site : 93334 - PPR_THYEZ MELANGE ROCH LAVANCHY

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
PPR_THYEZ MELANGE ROCH LAVANCHY & BIANCO COUTTAZ_74001222 / prélèvement / point de prélèvement			
RESEAU THYEZ MELANGE ROC Numéro de série : null			

Site : 93335 - PPR_THYEZ RONTALON_74001222

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
PPR_THYEZ RONTALON_74001222 / prélèvement / point de prélèvement			
	RESEAU THYEZ RONTALON		Numéro de série : null

Site : 111505 - CPT_SECTO LOUIS COPPEL

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
CPT_SECTO LOUIS COPPEL / comptage			
	chambre de comptage - 1500 x 1500 mm		Numéro de série : null
	tampon accès chambre de comptage		Numéro de série : null
CPT_SECTO LOUIS COPPEL / comptage / mesure de volume			
	compteur secto Louis Coppel		Numéro de série : 0 Fabricant : KROHNE Modèle : WATERFLUX 3000 Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 2021 Coefficient de lecture : 1 Diamètre (mm) : 100. Débit nominal (m3/h) : 0. Index de pose : 0. Index maximum : 99999999. Présence de capteur : Oui
CPT_SECTO LOUIS COPPEL / coffret de télésurveillance			
	télésurveillance		Numéro de série : null Fabricant : SOFREL Modèle : LS42

Site : 111507 - CPT_SECTO AVENUE DES LACS

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
CPT_SECTO AVENUE DES LACS / comptage			
	chambre de comptage - 1500 x 1500		Numéro de série : null
	tampon accès chambre de comptage		Numéro de série : null
CPT_SECTO AVENUE DES LACS / comptage / mesure de volume			
	compteur secto Avenue des Lacs		Numéro de série : 0
			Fabricant : KROHNE
			Modèle : WATERFLUX 3000
			Agence de l'Eau : Non
			Année de fabrication : 2021
			Coefficient de lecture : 1
			Diamètre (mm) : 100.
			Débit nominal (m3/h) : 0.
			Index de pose : 0.
			Index maximum : 99999999.
			Présence de capteur : Oui
CPT_SECTO AVENUE DES LACS / coffret de télésurveillance			
	télésurveillance		Numéro de série : null
			Fabricant : SOFREL
			Modèle : LS42

Site : 111508 - CPT_SECTO RTE DU PLAN

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
CPT_SECTO RTE DU PLAN / comptage			
	chambre de comptage - 1500 x 1500		Numéro de série : null
	tampon accès chambre de comptage		Numéro de série : null
CPT_SECTO RTE DU PLAN / comptage / mesure de volume			
	compteur secto Rtout de Plan		Numéro de série : 0 Fabricant : KROHNE Modèle : WATERFLUX 3000 Agence de l'Eau : Non Année de fabrication : 2021 Coefficient de lecture : 1 Diamètre (mm) : 100. Débit nominal (m3/h) : 0. Index de pose : 0. Index maximum : 99999999. Présence de capteur : Oui
CPT_SECTO RTE DU PLAN / coffret de télésurveillance			
	télésurveillance		Numéro de série : null Fabricant : SOFREL Modèle : LS42

Site : 101011303 - CPT_SECTO ROUTE DE PLESSY

Ouvrage	Equipement	Date de 1ère	Attributs
CPT_SECTO ROUTE DE PLESSY / Chambre de comptage			
	Regard		Numéro de série : null
	Vanne amont DN150		Numéro de série : null
CPT_SECTO ROUTE DE PLESSY / Coffret de télésurveillance			
	Station de télétra	2025	Numéro de série : null
			Fabricant : SOFREL
			Modèle : S4W
CPT_SECTO ROUTE DE PLESSY / Chambre de comptage / Mesure de débit			
	Débitmètre	2025	Numéro de série : A24088195
			Fabricant : KROHNE
			Modèle : WATERFLUX 3070
			Diamètre (mm) : 100.